

Terminsskema – DKV Matrix – Trægården 11

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag.												
Installation	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år	
Logbøger						x						7.4.3 Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender.
Røgudluftning						x						7.5.11.1 Funktionskontrol og serviceeftersyn.
Komfortventilationsanlæg						x						7.5.20.1 Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanel.
Passiv brandsikring						x						7.6.1 Gennemgang af bygningens passive brandsikring.

Driftsansvarlig person, Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af – og med ansvar overfor – den driftsansvarlige person, varetager kontrollen

x
x
x
x

Driftsansvarlig person

Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

Akkrediteret inspektionsorgan

Reference henviser til kapitel 7 i vejledningen til Bygningsreglement 2018 kapitel 5 – Brand